



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

KEDJEISOLATOR AV KOMPOSIT FÖR FAS-JORD ISOLATION

Enligt SS-EN 61466, SS-EN 61109 och
SS-EN 62217

Isolant med stav av glasfiberarmerad epoxi samt yttre isolering och skärmar av silikongummi. Armaturer SB (kläpphuskoppling i övre och kläppkoppling i nedre ände), enligt SS-EN 61466-1, av varmförzinkat stål och monterad till isolanten genom kontaktpressning. Isolatorerna förekommer både med regelbundna avstånd mellan skärmarna och som intermittenta avstånd beroende på krav på krypsträcka, se figurer.

Passande ljusbågshorn, se avsnitt
Isolatortillbehör.

LB nummer	Kopplings-standard	L mm	D mm	Antal skärmar st	Märk-spänning kV	Kryp-sträcka mm	Specificerad mekanisk last SML kN	Vikt kg
För isolatorkedja med ljusbågshom, 40 kA								
1792510	16B	810	115	7+5	52	1100	120	3,1
1792611	16A	970	115	7+6	72,5	1655	120	3,5
1792612	16A	970	115	9+8	72,5	1920	120	3,6
1792711	20	990	115	7+7	72,5	1670	160	4,3
1792712	20	990	115	9+9	72,5	1940	160	4,5
1792812	20	970	151	8+6	72,5	2070	210	6,1
1792620	16A	1395	115	12+10	145	2690	120	4,3
1792621	16A	1395	115	14+12	145	2960	120	4,4
1792622	16A	1410	143	14+13	145	3760	120	5,5
1792720	20	1415	115	11+10	145	2575	160	5,0
1792721	20	1415	115	14+13	145	2975	160	5,2
1792722	20	1405	143	14+13	145	3700	160	6,3
1792821	20	1418	151	11+10	145	3160	210	7,4
1792822	20	1418	151	14+13	145	3720	210	7,9
1792630	16A	1590	115	13+11	170	3020	120	4,5
1792631	16A	1590	115	17+15	170	3550	120	4,9
1792632	16A	1590	143	17+16	170	4505	120	6,1
1792730	20	1610	115	12+11	170	2905	160	5,3
1792731	20	1610	115	16+15	170	3435	160	5,6
1792732	20	1613	143	16+16	170	4365	160	6,8
1792831	20	1626	151	13+13	170	3820	210	8,1
1792832	20	1626	151	17+17	170	4570	210	8,8