



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

170 KV - 40 KA FÖR ISOLATORS KÅPSIDA

Av rundstål. Infästningsbultar medföljer.

Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm

hylsa användes.

Passar kompositisolatorer i serie 17926xx

– 17928xx, se avsnitt Isolatorer.

LB nummer	Figur	B mm	Vikt kg	Korttids- ström max kA-1s	Konstruktions- spänning max kV	Passar kläpp-koppling Nr
4388077	1	272	4,3	40	170	4393016
4388078	1	272	4,4	40	170	4393016
4388079	1	272	4,5	40	170	4393020
4388088	1	272	4,3	40	170	4393020
4388084	2	272	4,2	40	170	4392516
4388085	2	272	4,4	40	170	4392516
4388086	2	272	4,5	40	170	4392520