



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

170 KV - 40 KA TVÅSTRÄNGAD FÖR ISOLATORS PINNSIDA

Av rundstål. Infästningsbultar medföljer.

Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm

hylsa användes.

Passar kompositisolatorer i serie 17926xx

– 17928xx, se avsnitt Isolatorer

LB nummer	Figur	Vikt kg	Korttids- ström max kA-1s	Konstruktions- spänning max kV	Passar kläppkoppling Nr
4388190	1	7,2	40	145	4398416 4398516
4388191	1	7,3	40	145	4398420 4398520
4388380	2	7,2	40	145	4398416 4398516
4388381	2	7,3	40	145	4398420 4398520