



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

245 KV - 40 KA, ENSTRÄNGAD FÖR KEDJEISOLATORS KÅPSIDA

Av rundstål. Infästningsbultar medföljer.

Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm

hylsa användes.

LB nummer	B mm	Vikt kg	Korttids- ström max kA-1s	Konstruktions- spänning max kV	Passar kläppkoppling Nr
4388027	390	6,3	40	245	4392516 4393016
4388028	460	7,3	40	245	4392520 4393020
4388029	550	8,7	40	245	4393024