



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

420 KV - 40 KA ENSTRÄNGAD FÖR KEDJEISOLATORS KÅPSIDA

Av rundstål och stålrör. Infästningsbultar

medföljer. Muttrarna skall dras

med 75 Nm. 18 mm hylsa användes.

LB nummer	B mm	Vikt kg	Korttidsström max kA-1s	Konstruktions- spänning max kV	Passar kläppkoppling Nr
4398813	850	17,8	40	420	4393016 4393020 4393024 4392516 4392520