



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

420 KV - 40 KA TVÅSTRÄNGAD FÖR KEDJEISOLATORS KÅPSIDA

Av rundstål och stålrör. Infästningsbultar
medföljer.

Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm
hylsa användes.

LB nummer	B mm	Vikt kg	Kortidsström max kA-1s	Konstruktions- spänning max kV	Passar kläpp- koppling Nr
4398815	425	29,4	40	420	4393016 4393020 4393024 4392516 4392520