



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

170 KV - 40 KA FÖR ISOLATORS PINNSIDA

Av rundstål. Infästningsbultar medföljer.

Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm

hylsa användes.

Passar kompositisolatorer i serie 17926xx

– 17928xx, se avsnitt Isolatorer.

LB nummer	B mm	Vikt kg	Kortidsström max kA-1s	Konstruktionsspänning max kV	Passar Mäppkoppling Nr
4388178	272	4,3	40	170	4398416
4388180	272	4,5	40	170	4398416
4388179	272	4,5	40	170	4398420
4388183	272	4,6	40	170	4398420