



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

145 KV - 40 KA TVÅSTRÄNGAD FÖR KEDJEISOLATORERS KÅPSIDA

Av rundstål. Infästningsbultar medföljer.

Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm

hylsa användes.

LB nummer	B mm	Vikt kg	Korttidsström max kA-1s	Konstruktionsspänning max kV	Passar kläppkoppling Nr
4388301	195	9,7	40	145	4392516 4393016
4388302	230	10,9	40	145	4392520 4393020
4388303	275	12,5	40	145	4393024