



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

145 KV - 12 KA FÖR KEDJEISOLATORS KÅPSIDA

Av rundstål. Infästningsbult medföljer.

Muttern skall dras med 75 Nm.

18 mm hylsa användes.

LB nummer	Figur	Vikt kg	Kortidsström max kA-1s	Konstruktions- spänning max kV	Passar kläppkoppling Nr
För omvänd spännkedja och skruvningskedja					
4389021	1	1,0	12	145	4399415 ¹⁾
4389022	2	1,0	12	145	4399416 ¹⁾

1) Tillsammans med kläppinne 4402816