



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

245 KV - 40 KA ENSTRÄNGAD FÖR KEDJEISOLATORS KÅPSIDA

Av rundstål. Infästningsbultar medföljer.

Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm

hylsa användes.

LB nummer	B mm	Vikt kg	Korttidsström max kA-1s	Konstruktionspänning max kV	Passar kläppkoppling Nr
4388024	390	5,8	40	245	4392516 4393016
4388025	460	6,8	40	245	4392520 4393020
4388026	550	8,3	40	245	4393024