



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

420 KV - 40 KA TVÅSTRÄNGAD FÖR KEDJEISOLATORS PINNSIDA, MED KULA

Av rundstål och stålrör. Infästningsbultar
medföljer.

Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm
hylsa användes.

LB nummer	B mm	Vikt kg	Korttids- ström max kA-1s	Konstruktions- spänning max kV	Passar kläpp- koppling Nr
4388915	425	29,6	40	420	4398416 4398420 4398516 4398520 4398524