



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

145 KV - 40 KA TVÅSTRÄNGAD FÖR KEDJEISOLATORS PINNSIDA

Av rundstål. Infästningsbultar medföljer.

Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm

hylsa användes.

LB nummer	B mm	Vikt kg	Korttidsström max kA-1s	Konstruktionsspänning max kV	Passar kläppkoppling Nr
4398130	195	9,4	40	145	4398416 4398516
4398131	230	10,8	40	145	4398420 4398520
4398132	275	12,5	40	145	4398524