



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

145 KV - 12 KA FÖR KEDJEISOLATORS PINNSIDA

Av rundstål. Infästningsbult medföljer.

Muttern skall dras med 75 Nm.

18 mm hylsa användes.

LB nummer	Figur	Vikt kg	Korttidsström max kA-1s	Konstruktionsspänning max kV	Passar kläppkoppling Nr	E-nummer
För hängkedja						
4389123	1	1,7	12	145		0624675
För hängkedja i vinkel						
4389122	2	0,95	12	145	4399415 4399416	0624676
För spännkedja						
4389121	3	0,91	12	145		0624676