0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

245 KV - 40 KA ENSTRÄNGAD FÖR KEDJEISOLATORS PINNSIDA

Av rundstål. Infästningsbultar medföljer.
Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm
hylsa användes.

LB nummer	B mm	Vikt kg	Korttids- ström max kA-1s	Konstruktions- spänning max kV	Passar kläpp- koppling Nr
4398144	390	5,7	40	245	4398416 4398516
4398145	465	6,8	40	245	4398420 4398520
4398146	550	8,2	40	245	4398524