



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

420 KV - 40 KA ENSTRÄNGAD FÖR KEDJEISOLATORS PINNSIDA

Av rundstål och stålrör. Infästningsbultar

medföljer. Muttrarna skall dras med 75

Nm. 18 mm hylsa användes.

LB nummer	B mm	Vikt kg	Kortidsström max kA-1s	Konstruktionsspänning max kV	Passar kläppkoppling Nr
4388913	850	17,8	40	420	4398416 4398420 4398516 4398520 4398524