



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

145 KV - 40 KA FÖR ISOLATORS PINNSIDA

Av rundstål. Infästningsbultar medföljer.

Muttrarna skall dras med 75 Nm. 18 mm

hylsa användes.

Passar kompositisolatorer i serie 17926xx

– 17928xx, se avsnitt Isolatorer

LB nummer	B mm	Vikt kg	Kortids- ström max kA-1s	Konstruktions- spänning max kV	Passar kläpp-koppling Nr
4398175	260	4,0	40	145	4398416
4398176	260	4,1	40	145	4398416
4398177	260	4,1	40	145	4398420