



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

TOPPLINEHÅLLARE FÖR JORDLEDARE

Linhållare och överfall av aluminium.

Passbitar av segjärn. Skruvar av stål.

Skruv M24 mot topplinefästet skall dras åt med 160 Nm och körnas.

Skruv M10 i överfallet skall dras åt med 37 Nm, respektive 60 Nm för M12.

LB nummer	Pasar lina area mm ²	Pasar lina dia. mm	Figur	Pasar topplinefäste A mm	D mm	B mm	C mm	Vikt kg	Rekommenderad största kraft kN	Korttidsström max kA- 1s
5471450	142	15,4	1	57	-	215	60	1,1	35	30
5471451	241	20,1	1	57	-	215	60	1,1	35	30
5471480	142	15,4	2	71	22	310	-	1,1	35	30
5471481	241	20,1	2	71	22	310	-	1,1	35	30
5471482	142	15,4	2	102	22	310	-	1,1	35	30
5471483	241	20,1	2	102	22	310	-	1,1	35	30
5471484	142	15,4	2	71	25	310	-	1,1	35	30
5471485	241	20,1	2	71	25	310	-	1,1	35	30
5471486	142	15,4	2	102	25	310	-	1,1	35	30
5471487	241	20,1	2	102	25	310	-	1,1	35	30