0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

STAGLÄNK

Enligt SS 424 11 45

Av smitt, tätat stål. Mutter och bricka medföljer.

Zinkskiktets tjocklek uppfyller kravet enligt SS-EN 50423 för förläggning i mark.

LB nummer	Passar staglina area max mm^2	B mm	D	L mm	Vikt kg	E-nummer
3430102	33	27	M16	1600	2,2	0630555
3430202	33	27	M16	2200	3,0	0630556
3430302	68	27	M20	1600	3,5	0630557
3430402	68	27	M20	2200	4,7	0630558
3430502[1)]	89	30	M24	2200	8,4	
3430602[1)]	142	35	M30	2200	13	

1) Denna storlek är ej SS-normerad.