0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

STAGISOLATION MED KAUS

Med kaus alternativt rakkilad stagskruv.

Överslagsavstånd för plastisolatorer, se avsnitt Isolatorer.

LB nummer	Konstruktionsspänning kV	Passar staglina area max mm^2	Figur	L mm	Ingående detaljer enligt figur 1. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 2. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 3. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 4. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 5. Antal och nummer	Vikt kg	Rekommenderad största stagkraft kN
3104425	24	68	1	525	2x3735101	1104403	—	—	—	3,2	46,6
3104473	72,5	68	1	685	2x3735101	1104405	—	—	—	3,4	46,6