



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

STAGISOLATION MED RAKKILAD STAGSKRUV

Med kaus alternativt rakkilad stagskruv.

Överslagsavstånd för plastisolatorer, se
avsnitt Isolatorer.

LB nummer	Konstruktionsspänning kV	Passar staglina area max mm ²	Figur	L mm	Ingående detaljer enligt figur 1. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 2. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 3. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 4. Antal och nummer	Ingående detaljer enligt figur 5. Antal och nummer	Vikt kg	Rekom-menderad största stagkraft kN
3104451	72,5	68	2	2365	2x 3419103	1104421	—	—	—	9,8	46,6
3104456	72,5	89	2	2365	2x 3419203	1104421	—	—	—	12,2	61,0
3104461	145	68	2	4365	2x 3419103	1104441	—	—	—	13,5	46,6
3104466	145	89	2	4365	2x 3419203	1104421	—	—	—	15,9	61,0
3104471	145	68	3	6920	2x 3419103	1104421	4406060	1104441	—	22,1	46,6
3104481	145	89	3	6920	2x 3419203	1104421	4406060	1104441	—	24,5	61,0
3104551	72,5	142	4	2370	2x 3419304	1104521	—	—	—	18,2	97,0
3104561	145	142	4	4370	2x 3419304	1104541	—	—	—	21,4	97,0
3104571	145	142	5	6930	2x 3419304	1104521	4406073	1104541	—	31,2	97,0