



---

0278-621 660

[info@necks.se](mailto:info@necks.se)

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

## T– ANSLUTNING, LINA – LINA

Av aluminiumlegering. Skruvar muttrar och  
brickor av rostfritt stål. Skruvarna för  
klämöverfallet för den frånskiljande  
”hanen” dras åt med 20 Nm.

| LB nummer      | Passar lina area A mm | Passar lina area B mm <sup>2</sup> | Antal överfall | Vikt kg | Konstruktions-<br>spänning max kV |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| <i>2264085</i> | 593                   | 593                                | 4 + 4          | 6,3     | 245                               |
| <i>2264090</i> | 910                   | 910                                | 4 + 4          | 6,3     | 245                               |