0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

RAK ANSLUTNING, LINA - PLATTA

Klämmans ryggstycke och överfall är av kopparlegering. Skruvar och brickor av syrafast stål. Linspårets kontaktyta och plattans båda sidor är slätbearbetade. Kontaktytorna skall behandlas med kontaktpasta, för att minska övergångsmotståndet. Klämman kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren. Linans kontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta 5490311. Åtdragningsmoment 45 Nm, 16 mm hylsa användes.

LB nummer	Passar lina area mm^2	C mm	Antal överfall st	Vikt kg	Konstruktions-spänning max kV
5743041	50	10	2	1,1	72,5
5743042	70	10	2	1,1	72,5
5743043	95	10	2	1,1	72,5
5743044	120	10	2	1,1	72,5
5743241	150	12	2	1,8	72,5
5743242	185	12	2	1,8	72,5
5743243	240	12	2	1,8	72,5
5743341	300	15	3	2,4	145
5743442	400	15	3	2,9	145