



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

T-ANSLUTNING LINA- PLATTA

Klämmans ryggstycke och överfall är av kopparlegering. Skruvar och brickor av syrafast stål. Linspårets kontaktyta och plattans båda sidor är slätbearbetade.

Kontaktytorna skall behandlas med kontaktpasta, för att minska övergångsmotståndet. Klämman kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren.

Linans kontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta 5490311.

Åtdragningsmoment 45 Nm, 16 mm hylsa användes.

LB nummer	Passar lina area mm ²	C mm	Antal överfall st	Vikt kg	Konstruktions- spänning max kV
5743051	50	10	2	1,1	72,5
5743052	70	10	2	1,1	72,5
5743053	95	10	2	1,1	72,5
5743054	120	10	2	1,1	72,5
5743251	150	12	2	1,8	72,5
5743252	185	12	2	1,8	72,5
5743253	240	12	2	1,8	145