



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

T-AVGRENING RÖR LINA

Klämmans ryggstycke och överfall är av kopparlegering. Skruvar och brickor av syrafast stål. Rörspåret och linspårets kontaktytor är slätbe-arbetade och skall behandlas med kontaktpasta, för att minska över-gångsmotståndet. Klämman kan belastas med samma drift- och kortslut-ningsström som är tillåten för ledaren. Rörets och linans kontaktytor skall bestrykas med kontakt pasta 5490311. Åtdragningsmoment 45 Nm, 16 mm hylsa används.

Vid beställning anges rördiameter och linarea, (A och B)

LB nummer	Spår A rördiameter mm	Spår B lina area mm ²	L mm	Antal överfall st	Vikt kg	Konstruktions- spänning max kV
5741111	40	50-120	104	2+2	2,7	145
5741121	42	50-120	104	2+2	2,7	145