



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

RAK ANSLUTNING, LINA – PLATTA

Av aluminiumlegering. Skruvar och brickor

av rostfritt stål, med vaxsmorda gängor.

Linspårets kontaktyta har tvärgående

räfflor. Anslutningsplattans båda sidor är

slätbearbetade. Linspår och platta skall

behandlas med kontaktpasta för att

minska övergångsmotståndet. Klämman

kan belastas med samma drift- och

kortslutningsström som är tillåten för

ledaren. Linans kontaktyta skall bestrykas

med kontaktpasta 5490311.

Åtdragningsmoment 46 Nm, 17 mm hylsa användes.

LB nummer	Passar lina area mm ²	Passar platta storlek A-B st-mm	Figur	C mm	Antal överfall	Vikt kg	Konstruktions- spänning max kV
<i>2726441</i>	157	4-75	1	15	2	0,8	245
<i>2726443</i>	241	4-75	1	15	2	0,8	245
<i>2726445</i>	329	4-75	1	15	2	1,0	245
<i>2726543</i>	454	4-75	1	20	3	1,4	245
<i>2726544</i>	593	4-75	1	20	3	1,4	245
<i>2726643</i>	774	4-75	1	20	4	1,7	420
<i>2726644</i>	910	4-75	1	20	4	1,7	420
<i>2726654</i>	910	9-125	2	20	4	3,0	420
<i>2727093</i>	2x910	4-75	3	30	2x4	5,0	420
<i>2727092</i>	2x593	9-125	4	25	2x3	3,5	420
<i>2727094</i>	2x910	9-125	4	30	2x4	5,3	420