0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

T-AVGRENING, LINA – LINA

Av aluminiumlegering. Skruvar och brickor av rostfritt stål med vaxsmorda gängor. Linspårens kontaktytor har tvärgående räfflor. Linspårens kontakt-ytor är räfflade och skall behandlas med kontaktpasta för att minska övergångsmotståndet. Klämman kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren. Linans kontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta 5490311. Åtdragningsmoment 46 Nm, 17 mm hylsa användes.

LB nummer	Passar lina area A mm^2	Passar lina area B mm^2	Antal överfall	Vikt kg	Konstruktions-spänning max kV
2262511	157	157		1,1	72,5
2262513	157	234	2x2	1,1	72,5
2262531	234	157	2x2	1,1	72,5
2262533	234	234	2x2	1,1	145
2262535	234	329	2x2	1,1	145
2262551	329	157	2x2	1,1	72,5
2262553	329	234	2x2	1,1	145
2262555	329	329	2x2	1,1	145
2262856	329	454	2x2	1,4	145
2262663	454	234	2x2	1,2	145
2262665	454	329	2x2	1,3	145
2262966	454	454	3x3	2,1	245
2262967	454	593	3x3	2,1	245
2262673	593	234	2x2	1,2	145
2262675	593	329	2x2	1,4	145
2262976	593	454	2x2	2,0	245
2262977	593	593	3x3	2,0	245
2263278	593	774	3x3	2,1	245
2263279	593	910	3x3	2,1	245
2262783	774	234	2x2	1,3	145
2262785	774	329	2x2	1,5	145
2263086	774	454	3x3	2,1	245
2263087	774	593	3x3	2,1	245
2263388	774	774	3x3	4,1	245
2263389	774	910	3x3	4,1	245
2262795	910	329	2x2	1,5	145
2263096	910	454	3x3	2,1	245
2263097	910	593	3x3	2,1	245
2263398	910	774	3x3	4,1	245
2263399	910	910	3x3	4,1	245