



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

T-AVGRENING, RÖR – LINA

Av aluminiumlegering. Skruvar och brickor

av rostfritt stål, med vaxsmorda gängor.

Rörspårets kontaktyta är slätbearbetad.

Linspårets kontaktyta har tvärgående

räfflor. Spåren skall behandlas med

kontaktpasta för att minska

övergångsmotståndet. Linans kontaktyta

skall bestrykas med kontaktpasta

5490311. Åtdragningsmoment: Linsida 46

Nm 17 mm hylsa användes, Rörsida 80

Nm 19 mm hylsa användes.

LB nummer	Pssar lina area A mm ²	Passar tapp diameter B mm	C mm	Antal överfall linsida	Antal överfall tappside	Vikt kg	Konstruktions- spänning max kV
2264217	60	593	2	3	2,4	2,4	245
2264817	100	593	2	3	3,3	3,3	245
2264819	100	910	2	4	4,0	4,0	245
2265217	150	593	2	3	4,0	4,0	245
2265219	150	910	2	4	5,2	5,2	245