



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

FASLINEFÄSTE

Av varmförzinkat stål. I fästets båda ändar finns hål för fastsättning av jordningsklämma 34381--, 34384-- eller 34387--. Fästet används för infästning av en eller två isolatorkedjor. Träskruv beställes separat.

LB nummer	Passar stolpe diameter mm	Figur	Vikt kg	Tillåten kraft enligt SEN Centrumhål kN	Tillåten kraft enligt SEN Sidohål kN	Tillåten kraft enligt SEN Resultande kN	korttidsström max kA-1s	E-nummer
3442751	140-230	1	5,9	48	48	70	12	0628056
3442752	170-270	2	9,3	71	84	110	12	0628057
3442753	170-270	3	10,0	48	84	110	30 ²⁾	
3442733 ¹⁾	160-300	4	9,2	48	84	110	12	0628055

- 1) Enligt SS 424 06 43
- 2) Gäller vid infästning i centrumhålet. Vid infästning i sidohålen: 12 kA-1s.