



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

ISOLATORKEDJEFÄSTE

För infästning av hängkedja och
spännkedja. Av smitt stål. Infästningsbultar
medföljer. Boring i regel Ø18 mm.

LB nummer	Passar regelprofil	Vikt kg	Tillåten kraft enligt SEN kN	Korttidsström max kA-1s
3391950	HE 120A–240A	3,5	120	50
3391951¹⁾	HE260A–300A	3,5	120	50

1) Levereras med två fasade långbrickor.

Isolatorkedjefäste för Svenska Krafnäts stolptyper. Av galvaniserat stål.

LB nummer	För stolptyp	D mm	H mm	D mm	Vikt kg	Figur
3391986	Stubbe	48	156	35	23	1
3391987¹⁾	Stubbe	33	156	24	19	2
3391988	Ändstolpe	39	300	35	25	3
3391989	Ändstolpe	39	300	24	21	4

1) För topplina