



---

0278-621 660

[info@necks.se](mailto:info@necks.se)

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

# VARNINGSANSLAG V20

Enligt ELSÄK-FS 2008:2 9§, EBR U301K

Skall anbringas på trästolpe i

stödisolatorlinje och hängkabellinje för

högre spänning än 1,0 kV.

Svarta markeringar på gul botten.

Skylten kan förses med logotyp, anges vid  
beställning.

| LB nummer | Skyltens dimensioner mm | E-nummer | Vikt kg |
|-----------|-------------------------|----------|---------|
| 3495712   | 900x100x0,7             | 0668101  | 0,17    |